



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заместителю директора по АХЧ
МБОУ СОШ № 2
Редичкину Сергею Николаевичу

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Константиновскому району**

ул. Комарова, 65, г. Константиновск,
Ростовская область, 347250
Тел. 8-989-709-73-52, E-mail: 59gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

28.06.2021 № -4-34

На № _____ от _____.

**Представление № 210-54/2021/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Я, главный государственный инспектор Константиновского района по пожарному надзору майор внутренней службы Кабаргина Елена Николаевна, рассмотрев постановление № 210-54/2021/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «25» июня 2021 г., в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица Редичкина Сергея Николаевича, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», по адресу: Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. Рылеева, 59, а именно: На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (электрощитовая, архив, библиотека, подвал) (ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Установил:

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие собой совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, допущены в результате несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течении месяца со дня его получения;
2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном виде сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому району в месячный срок со дня получения представления. Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Константиновского района по пожарному надзору
майор внутренней службы



Е.Н. Кабаргина

Один экземпляр представления получил(а): 28.06.2021 Редичкин С.Н.

Копия выслана « » 202 г. заказным письмом с уведомлением по адресу:
дата получения представления адресатом « » 202 г.